

Fire and Safety Certificate

Ess.Doc.-08



AAA

COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

(Accredited by NBA (CSE,EEE,ECE & MECH) and NAAC with 'A' Grade.

An ISO 21001: 2018 Certified Institution

Approved by AICTE, New Delhi & Affiliated to Anna University, Chennai)

Amathur, Sivakasi-626 005

தீ உரிமம்
(பிரிவு 13 பரீட்சைகள்)

ஒ.மு.எண்.4821/இ/2024
தேதி: 05.04.2024.

மாவட்ட அலுவலகம்,
தீயணைப்பு - மீட்பு பணிகள்துறை,
விருதுநகர் மாவட்டம்,
விருதுநகர்.

தமிழ்நாடு தீயணைப்புச் சட்டம், 1985, பிரிவு 13-ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி, விருதுநகர் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம், ஆமத்தூர் கிராமம், ச.எண்.158/2, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 165/1A, 165/2, 166/2, 167/1, 167/2, 168, 170/1A, 170/1B, 170/2, 171, 172/2A, 173, 179/1, 179/2, 180/1, 181, 183/2, 285A/2, 285A/3, 286A/1, 286A/2, 286A/3, 288A/1, 288A/2 என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ள தரைத்தளம் மற்றும் மூன்று மேல்தளங்கள் கொண்ட கட்டிடத்தில் ஏ.ஏ.இன்ஜினியரிங் தொழில்நுட்ப கல்லூரி நிறுவனத்தினர் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி நடத்த இதனடிப்படில் குறிப்பிட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு தீ உரிமம் வழங்கப்படுகிறது.

ஆய்வு அலுவலர் : மாவட்ட அலுவலர், விருதுநகர், ஆய்வு நாள்: 23.03.2024

அடுத்து புதுப்பிக்கும் நாள் : 05.04.2025.

நிபந்தனைகள்

- 1) தீயணைப்பு கருவிகள் அனைத்தும் NBC 2016 Part IV Fire and life Safety விதிகளின்படி நல்ல நிலையில் உரிய பதிவேடுகளுடன் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு தளத்திலும் 4 தீயணைப்பான்கள் மற்றும் 4 தீ வாளிகள் பொருத்தி நல்லமுறையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- 2) ஹோஸ் ரீல் ஹோஸ் அசெம்பளி கட்டிடம் முழுவதும் மைக்கப்பட வேண்டும்.
- 3) டவுன் கம்ஸ் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
- 4) 20000 லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி தீயணைப்பு பணிக்கு மட்டும் தனிவாக நிறுவப்பட வேண்டும், அதனுடன் 450 LPM வெளிதளமும் திறன் கொண்ட பம்பும் நிறுவப்பட வேண்டும்.
- 5) பாதுகாப்பு பொறுப்பில் வகிக்கும் நிரந்தர பணியாளர்கள் அரசாணைஎண்713(உள்மாவல்17) நாள் 17.08.2005-ன்படி கட்டணம் செலுத்தி அடிப்படை தீத்தடுப்பு பயிற்சிக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.
- 6) காலமுறையாக அருகில் உள்ள தீயணைப்பு-மீட்புபணிகள் நிலையத்தூடன் இணைந்து அவசரகால போலி ஒத்திகை பயிற்சி (Emergency Mock Drill) நடத்தி, நடத்தியதற்கான விவரம் பதிவேட்டில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- 7) விருதுநகர் தீயணைப்பு -மீட்புபணி நிலைய தொலைபேசி எண்ணை 04562-243666 பெரிய எழுத்துகளில் சிவப்பு வண்ணத்தில் எழுதி பிரதான இடத்தில் மாட்டி வைக்கப்பட வேண்டும்.
- 8) போலியான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து சான்று பெற்றிருந்தால் சம்மந்தப்பட்ட மனுதாரரே பொறுப்பாவார்.
- 9) இச்சான்று தீயணைப்பு நோக்கில் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. சொத்து தொடர்பான நதிமன்று நடவடிக்கைக்கு இச்சான்று பொருந்தாது.
- 10) வைக்கப்பட வேண்டிய தீயணைப்பு சாதனங்களை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை ஆறு மாதத்திற்குள் நிறைவேற்றப்படவில்லை எனில் இச்சான்று தானாகவே ரத்தாகிவிடும்.

பெறுநர்

தாளாளர்,
ஏ.ஏ.இன்ஜினியரிங் தொழில்நுட்ப கல்லூரி,
ஆமத்தூர் கிராமம்,
விருதுநகர்,
விருதுநகர் மாவட்டம்.

மாவட்ட அலுவலர்,
தீயணைப்பு - மீட்பு பணிகள்துறை,
விருதுநகர் மாவட்டம்,
விருதுநகர்.